

FORMULARZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA W POSTĘPOWANIU:

„Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego, aranżacji wnętrz oraz robót budowlanych i wykończeniowych związanych z remontem i przebudową Hotelu Krynica wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych”

Lp.	Pytanie:	Odpowiedź	
		Data:	25.07.2023
1.	W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania nr 2 i 3 opublikowane 18.07.2023r. prosimy o zmianę stanowiska ws. zmiany dołączanych do oferty kosztorysów szczegółowych na uproszczone. Do przygotowania kosztorysów szczegółowych konieczne jest wykonanie pełnego projektu wnętrz. Na tym etapie przetargu Wykonawca dysponuje jedynie koncepcją umeblowania, która <u>nie może być</u> podstawą do przygotowania kosztorysu szczegółowego (koncepcja przedstawia tylko wygląd zewnętrzny bez określania zastosowanych materiałów i ich konstrukcji). Wszelkie wyceny umeblowania i zabudów mają charakter szacunkowy a ryzyko poprawności tego szacunku Wykonawca bierze na siebie.	Zamawiający nie wyraża zgody.	
2.	Prosimy o potwierdzenie, że podczas remontu wind, zasysanie do czujek systemu SSP w szybach jest poza zakresem Wykonawcy.	Zamawiający prosi o doprecyzowanie pytania.	
3.	Prosimy o potwierdzenie, że wskazany transformator 630kVA jest własnością zamawiającego, a podana moc przyłączeniowa 316 kW może zostać w razie potrzeby zwiększona	Zamawiający potwierdza.	
4	Prosimy o wskazanie trasy kabla od stacji trafo do rozdzielnic głównej.	Zamawiający w załączeniu przekazuje mapkę, w której to wskazany jest aktualny trasa kabla od stacji trafo do rozdzielnic głównej.	
5	Prosimy o potwierdzenie, że instalacja LAN do telewizorów jest poza zakresem wyceny.	Zgodnie z wytycznymi Marki własnej	
6	Prosimy o wskazanie z jakimi urządzeniami (kontrolerem zarządzania siecią) mają być kompatybilne Acces Point.	Zgodnie z wytycznymi Marki własnej	
7	Prosimy o wskazanie w jakich pomieszczeniach mają być przewidziane Acces Point'y.	Zgodnie z wytycznymi Marki własnej	
8	Prosimy o przekazanie archiwalnych projektów sieci strukturalnej części pasywnej i aktywnej.	Zamawiający nie posiada projektów archiwalnych.	