

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ 4 - CSiR Krasnobród						
Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis Przedmiotu Zamówienia	Pojemność 1 opakowania sugerowana przez Zamawiającego	Wymagany okres przydatności/ ważności do użytku od momentu dostawy	Szacunkowa ilość sztuk opakowań w skali 24 miesięcy	Inne wymagania dot. Przedmiotu Zamówienia/ wymagane dokumenty
a	b	c	d	e	f	g
1.	Podchloryn sodu stabilizowany (płynny)	Stabilizowany podchloryn sodu służący do dezynfekcji wody basenowej za pomocą pompy dozującej. Zawartość aktywnego chloru 12-16%	35 kg	min. 2 m-ce	20	Karta charakterystyki, pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Ministerstwo Zdrowia
2.	Tabletki DPD 1	Tabletki przeznaczone do pomiaru wartości wolnego chloru w wodzie basenowej. Do użycia w testerze ręcznym.	50 szt.	min. 3 m-ce	4	Karta charakterystyki
3.	Tabletki Ph Phenol Red	Tabletki do pomiaru wartości pH wody basenowej. Do użyciu w testerze ręcznym.	50 szt.	min. 3 m-ce	4	Karta charakterystyki
4.	Preparat pH minus (płynny)	Płynny środek do obniżania pH wody w basenie poprzez stację dozującą. Zawiera 41-50% kwasu siarkowego.	25 kg	min. 3 m-ce	8	Karta charakterystyki
7.	Szybkokryształizujący płyn	Szybkokryształizujący płyn - środek przeciwgrzybiczy do wody basenowej - krystaliczna woda, poprawia parametry wody, zawiera wodorotlenek glinu. Preparat do stosowania w automatycznych stacjach dozujących.	25 kg	min. 3 m-ce	2	Karta charakterystyki
15.	Płyn do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych	Preparat na glony i zanieczyszczenia do basenu	31,8 kg	min. 3 m-ce	2	Karta charakterystyki, pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Ministerstwo Zdrowia